



Орган з оцінки відповідності Західний експертно-технічний центр

Conformity assessment body western technical examination centre

(1) СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

MODULE B

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055

FIELD OF APPLICATION

(3) Номер сертифіката: ZETC/78/2021X

REGISTERED UNDER

Дата видання: 12.07.2021

Дата чинності:

НОМЕР ВИДАННЯ: 1

(4) Обладнання

PRODUCT DESCRIPTION

Системи кондиціонування повітря AIR-EX-DFTX-20/25/35/42

(5) Заявник:

APPLICANT

ТОВ «Техмаш»

76494, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Марковецька,
будинок 11

(6) Виробник:

MANUFACTURER

Atexxo Manufacturing B.V.

Einsteinstraat 13, 3281 NJ Numansdorp, Нідерланди

(7) Системи кондиціонування повітря AIR-EX-DFTX-20/25/35/42

(8) ДП «Західний експертно - технічний центр Держпраці», орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.105, призначений виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, посвідчує, що була встановлена відповідність вказаного обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров'я та безпеки відносно технічного проекту та конструкції обладнання, призначеного для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, які наведені в Технічному регламенті.

Результати досліджень та випробувань наведені в звіті про оцінку № 60/2021 від 09.07.2021р

(9) Відповідність суттєвим вимогам стосовно захисту здоров'я та безпеки була забезпечена виконанням вимог наступних стандартів:

ДСТУ EN 60079-0:2017 (EN 60079-0:2012, IDT)

ДСТУ EN 60079-11:2017 (EN 60079-11:2012, IDT; IEC 60079-11:2011, IDT)

ДСТУ EN 60079-7:2019 (EN 60079-7:2015; A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015; A1:2017, IDT)

(10) Якщо в кінці номера сертифіката присутній знак «X», то це посвідчує, що до обладнання застосовуються особливі умови використання, які наведені у додатку до цього сертифіката.

(11) Цей сертифікат виданий внаслідок проведення оцінки відповідності за Модулем В (експертиза типу) згідно з Технічним регламентом та стосується лише технічного проекту та конструкції зазначеного обладнання згідно з узгодженою технічною документацією. Введення в обіг зазначеного обладнання згідно з Технічним регламентом можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.

(12) Маркування обладнання повинно містити наступне:



2 Ex ic nA Lc IIB T3 Gc X

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

В.П. Демків

Дата та підпис керівника органу з оцінки відповідності

Дата реєстрації 12.07.2021

ООВ Західний ЕТЦ акредитований
НААУ у відповідності до
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014
атестат про акредитацію IO265

Орган з оцінки відповідності
Західний експертно-технічний центр
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А
+38 032 293 22 60 www.sert-zetc.lviv.ua
+38 032 294 89 76 oov@zetc.lviv.ua